

**ACTA DE DILIGENCIA DE INSPECCION N° \_\_\_\_\_-200\_**

**DETERMINACION DEL RIESGO ELECTRICO GRAVE**

**SUMINISTRO (S):** ..... **FECHA:** .....

**DIRECCION:** .....

**NOMBRE DEL LOCALO RAZON SOCIAL:** .....

**ACTIVIDAD:** .....

Nº	OBSERVACION	SI
1	Tablero eléctrico de madera con llaves de cuchilla con conductores de cobre en vez de fusibles.	
2	Llaves de cuchilla sin caja de protección en contacto con material combustible.	
3	Llaves de cuchilla con conductores de cobre en vez de fusibles.	
4	Interruptores termomagnéticos sin caja de protección en contacto con material combustible.	
5	Cable mellizo como sustituto de alambrado fijo en contacto con material combustible.	
6	Empalmes expuestos con partes vivas al alcance de las personas o cerca de material combustible.	
7	Conductores sin protección mecánica en contacto con partes metálicas y/o material combustible	
8	Tomacorrientes o interruptores con partes vivas expuestas o rotos.	
9	Falta de sistema de puesta a tierra cuando se utilizan equipos o artefactos que lo requieren.	
10	Equipos de iluminación en contacto con material combustible o con partes activas expuestas.	
11	Otras observaciones que el inspector considere que pueden determinar la condición de riesgo grave:	

**DE ACUERDO A LA VERIFICACION EFECTUADA, SE DETERMINA QUE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL LOCAL PRESENTAN RIESGO GRAVE**

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL INSPECTOR TECNICO:**

**PROFESION Y CIP:**

**FIRMA:**

**NOTA:**

- 1 ESTE DOCUMENTO SOLO DEBE SER EMITIDO CUANDO EL OBJETO DE INSPECCION PRESENTE LA CONDICION DE RIESGO ELECTRICO GRAVE.
- 2 LA CONDICION DE RIESGO ELECTRICO GRAVE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEBERA SER DETERMINADA EN FUNCION DE LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN LA LISTA DE VERIFICACION.
- 3 ESTE DOCUMENTO DEBERA EMITIRSE EN ORIGINAL Y TRES COPIAS:
  - ORIGINAL PARA EL ORGANO EJECUTANTE.
  - PRIMERA COPIA PARA EL ADMINISTRADO.
  - SEGUNDA COPIA PARA OSINERGMIN.
  - TERCERA COPIA PARA LA MUNICIPALIDAD.

(LAS COPIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OSINERGMIN DEBERAN SER ENVIADAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS)